DATE SAMPLE TAKEN	MW-2 (ug/l)	MW-5 (ug/l)	MW-6A (ug/l)	MW-7 (ug/l)	MW-8 (ug/l)	MW-9 (ug/l)	MW-10 (ug/l)	WEAVER (ug/l)		DISCHARGE (ug/l)
5.0 ug/l (PCE) is health standard limit; > 2.50 ug/l (PCE) per NESL/Kutztown Borough agreement										
1st Quarter 2023										
1/8/2024										0.60
1/24/2024			2.5				<0.5			0.80
2/14/2024										0.60
2/26/2024			2.0				<0.5			0.80
3/13/2024	<0.5	<0.5	2.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		0.50
3/27/2024										0.80
2nd Quarter 2023										
3rd Quarter 2023										
4th Quarter 2023										